

	MO – 011 .-Elaboración de normas.	HD – 06 Septiembre -2015
Lista de Normativa de Seguridad Vigente		

NORMAS de SEGURIDAD
APLICABLES a las INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA VIA PUBLICA
ENRE Ente Nacional Regulador De La Electricidad

- 1) **Resolución ENRE n° 171/95. Instalaciones Eléctricas Subterráneas de A.T., M.T. y B.T. Cerramientos en Centros de Transformación Media Tensión/Baja Tensión.** Se establecen normas generales para asegurar los cerramientos de todo tipo en distintas instalaciones que impidan el acceso de terceros no autorizados a las mismas, de no mediar una acción intencional.

- 2) **Resolución ENRE N° 5/2000 y N° 401/2000.** Requisitos de las **cerraduras de los Centros de Transformación.** La resolución exige a las empresas el cambio de las cerraduras de distintos tipos existentes en todos lo centros de transformación por otra de características más seguras y que no permitan el acceso a estas instalaciones de terceros no autorizados.

- 3) **Resolución ENRE N° 57/2003 Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de seguridad pública** de las instalaciones de las **empresas transportistas.** La resolución exige a las empresas transportistas la formulación y puesta en marcha de un Plan de Seguridad, que tenga como ejes fundamentales la prevención, el análisis de los riesgos y las acciones para evitarlos en forma unificada. De la misma forma que la resolución ENRE N° 311/01, exige la implementación de Planes que hacen a la seguridad pública.

- 4) **Resolución ENRE N° 33/2004** Norma Técnica sobre **obstáculos antisubida y cartelería a colocar en sostenes de líneas de Alta Tensión,** que comprende un plan de normalización de las existentes y se incorpora a los Sistemas de Seguridad Pública.

- 5) **Resolución ENRE N° 39/2004** Norma de procedimientos para la notificación y **respuesta de reclamos** de seguridad pública de las empresas distribuidoras **por internet,** en marcha desde Marzo de 2004.

- 6) **Resolución ENRE N° 86/2005** Norma Técnica sobre condiciones de seguridad que deben tener los **Pilares y Acometidas de baja tensión** para las conexiones de las empresas distribuidoras a usuarios.

- 7) **Resolución ENRE N° 114/2005** Norma técnica que establece las condiciones mínimas de seguridad contra incendio que deben tener los **centros de transformación dentro de propiedades privadas,**

	MO – 011 .-Elaboración de normas.	HD – 06 Septiembre -2015
Lista de Normativa de Seguridad Vigente		

incluyendo un plan de normalización a realizar dentro de los Sistemas de seguridad Pública de las empresas distribuidoras.

- 8) **Resolución ENRE N° 773/2005** Norma de procedimientos que establece un sistema sancionatorio sobre los temas vinculados a la seguridad Pública para las empresas de Transporte de energía eléctrica de alta y extra Alta tensión.

- 9) **Resolución ENRE N° 805/2005** Norma de procedimientos que establece las frecuencias mínimas de revisión de sus instalaciones en la vía pública que deben realizar las empresas distribuidoras en el marco de sus Sistemas de Seguridad Pública.

- 10) **Resolución ENRE N° 384/2006** Norma técnica sobre centros de transformación intemperie que establece los parámetros mínimos que deben cumplir estos centros para resguardo de la seguridad pública.

- 11) **Resolución ENRE N° 444/2006** Norma técnica que aprueba el Reglamento para Líneas Aéreas exteriores AEA versión 2003 sólo para tensiones menores de 66 KV, con introducción de cambios técnicos y el agregado de un procedimiento que incluye la acción conjunta con los Municipios.

- 12) **Resolución ENRE N° 451/2006** Norma técnica sobre cajas de distribución a nivel (Buzones) en que se determinan las condiciones de seguridad que deben tener los buzones de material plástico instalados en la vía pública. Esta norma se complementa con un plan para cambiar todos los fusibles tipo lira existentes en estas cajas.

- 13) **Resolución ENRE N° 1098/2006** Modificatoria de Resolución ENRE N° 86/05, norma sobre condiciones de seguridad para Pilares y Acometidas de Baja tensión para las conexiones de las empresas distribuidoras a los usuarios.

- 14) **Resolución ENRE N° 497/2007** Modifica la Resolución 805/05 y cambia las frecuencias de mínimas de revisión de sus instalaciones en la vía pública que deben realizar las empresas distribuidoras en el marco de sus Sistemas de Seguridad Pública.

- 15) **Resolución ENRE N° 653/2007** Norma técnica que aprueba el Reglamento para Líneas Aéreas exteriores AEA versión 2003 para Baja Tensión, con introducción de cambios técnicos.

	MO – 011 .-Elaboración de normas.	HD – 06 Septiembre -2015
Lista de Normativa de Seguridad Vigente		

- 16) Resolución ENRE N° 682/2007 Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de seguridad pública** de las instalaciones de las empresas propietarias de Lineas de Alta Tensión Privadas autorizadas por la S.E. por art. 31. Versión resumida de la Resolución N° 57/03.
- 17) Resolución ENRE N° 683/2007** Guía Técnica para la realización de Instalaciones de baja tensión con condiciones básicas de seguridad, para Barrios tipo “A” dentro del marco Acuerdo realizada para colaborar con los Municipios del área de concesión, la Provincia de Bs. As. y el Ministerio de Acción Social.
- 18) Resolución ENRE N° 643/2008** Norma técnica que aprueba el Reglamento para Centros de Transformación de media a baja tensión de la AEA, con introducción de cambios técnicos.
- 19) Resolución ENRE N° 129/2009** Norma técnica que aplica en forma obligatoria para la realización de nuevas instalaciones, el Reglamento para Líneas subterráneas exteriores de energía eléctrica de la AEA, con introducción de cambios técnicos.
- 20) Resolución ENRE N° 331/2009** Norma técnica que modifica la Resol 401/200 reemplazando la norma British Estándar para las cerraduras de los centros de transformación por la norma UNE (actualizada).
- 21) Resolución ENRE N° 575/2009.** Norma técnica modifica parcialmente la Resolución 444/2006, referida a corrección de errores materiales y distancias a luminarias.
- 24) Resolución ENRE N° 37/2010** Establece la aprobación de la Reglamentación para Líneas aéreas exteriores de Media y Alta tensión de la AEA (versión 2003) solo para tensiones mayores de 66 KV, con incorporación de modificaciones técnicas.
- 25) Resolución ENRE N° 597/2010** Establece medidas preventivas para evitar accidentes e incidentes en la realización de obras subterráneas en la vía pública mediante la entrega de planos por parte de la distribuidora a los distintos contratistas que actúan en el espacio público, por medio de los Municipios.
- 26) Resolución ENRE N° 225/2011** Norma técnica que aprueba un nuevo reglamento para la conexión de usuarios residenciales

	MO – 011 .-Elaboración de normas.	HD – 06 Septiembre -2015
Lista de Normativa de Seguridad Vigente		

anulando la resolución ENRE N° 207/95 sobre instalaciones en inmuebles

- 27) Resolución ENRE N° 289/2011** Norma que restringe la instalación y uso de plataformas monoposte de madera de una potencia mayor de 3x40 KVA por razones de seguridad.
- 28) Resolución ENRE N° 400/2011** Norma que aprueba las condiciones mínimas para implementar la señalización de instalaciones Eléctricas en la Vía Pública mediante la aplicación de la “Reglamentación para la señalización de Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública de la AEA”, con introducción de cambios técnicos.
- 29) Resolución ENRE N° 401/2011** Norma que aprueba la “GUÍA PARA TRABAJOS DE TENDIDOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS EN PROXIMIDAD CON CAÑERÍAS CONDUCTORAS DE GAS”, elaborada en conjunto con el ENARGAS.
- 30) Resolución ENRE N° 421/2011 . Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de seguridad pública de las instalaciones de las empresas distribuidoras.** Reemplaza a la Resolución ENRE N° 311/01, a partir del 1/07/2012, introduciendo mejoras
- Resolución ASPA N° 01/2013** Norma de procedimientos para la remisión de informes periódicos por Internet vinculados a la Resolución ENRE N° 421/2011. (reemplaza a la anterior ASPA 01/2011)
- 31) Resolución N° 62/2012** “Guía de requisitos mínimos en las conexiones de grupos generadores a las redes de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión pertenecientes a EDENOR S.A. y a edesur s.a.”,
- 32) Resolución N° 190/2012** “Norma de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública”
Es una actualización y reemplaza la Resolución 1832/1998. Establece las normas a tener en cuenta para la ejecución de trabajos en la vía pública por parte de las empresas distribuidoras o sus contratistas, tal como vallados, cartelería de obra, etc.
- 33) Resolución ENRE N° 269/2012** Norma que amplía el alcance de la Resolución ENRE N° 225/2011 e incorpora un formulario (DCI) de condiciones mínimas de seguridad para tarifas T1R (residenciales).

	MO – 011 .-Elaboración de normas.	HD – 06 Septiembre -2015
Lista de Normativa de Seguridad Vigente		

- 34) Resolución ENRE N° 163/2013** Norma técnica que adopta la “Reglamentación para Estaciones Transformadoras” de la AEA 95402 Edición 2011, con observaciones y cambios, en los temas atinentes a la seguridad pública.
- 35) Resolución ENRE N° 19/2015** Modifica el alcance de la Resolución ENRE N° 682/2007 para líneas privadas de transporte.
- 36) Resolución ENRE N° 380/2015** “Reglamento para la conexión de pilares de obras”
- 37) Resolución ENRE N° 382/2015** “Listado de Restricciones dentro de la franja de Seguridad derivadas de la servidumbre de electroducto de líneas Aéreas”

Notas normativas relevantes

- **Eventos en la VP, Nota ENRE N° 33849** Nota técnica donde se establecen las condiciones de seguridad mínima de conexión a la red de distribución para la realización de eventos en la vía pública.
- **Respuestas de reclamos, Nota ENRE N° 35177** Nota técnica donde se establecen las condiciones de las respuestas que deben emitir las distribuidoras a los reclamos de seguridad pública notificados por el ENRE.
- **Información 311, Nota ENRE N° 38357** Nota de procedimientos a adoptar por las distribuidoras relacionados con la información que deben aportar para el Sistema de seguridad Pública en cumplimiento de la Resolución 311/01.
- **Gas, Nota ENRE N° 48748** Norma de procedimientos donde se establece la obligación y forma de actuación de las empresas distribuidoras cuando detectan pérdidas de gas que afectan sus instalaciones (cajas esquineras)
- **Plazas, Nota ENRE N° 55019.** Norma de procedimientos donde se establecen recorridas periódicas que deben realizar las empresas distribuidoras para vigilar la seguridad de sus instalaciones en las plazas públicas.
- **Accidentes en distribución, Nota ENRE N° 66657** Nota de procedimientos donde se establecen las condiciones en que las empresas distribuidoras deben informar los accidentes ocurridos vinculados a sus instalaciones en la vía pública. Anula las notas ENRE Nos 38743 y 48578 unificándolas en la presente nota.
- **Accidentes en transporte, Nota ENRE N° 66669 a 66679** Notas de procedimientos donde se establecen las condiciones en que

	MO – 011 .-Elaboración de normas.	HD – 06 Septiembre -2015
Lista de Normativa de Seguridad Vigente		

las empresas transportistas deben informar los accidentes ocurridos vinculados a sus instalaciones en la vía pública. Anula la nota ENRE N° 38764, e introduce nuevas exigencias.

- **Riendas, Nota ENRE N° 93660/61/62** (Abril de 2010) .- Establece consideraciones técnicas obligatorias a tener en cuenta en la instalación de riendas metálicas en sostenes de líneas aéreas de distribución.
- **Cajas esquineras, Nota ENRE N° 93768/69/70** (Mayo de 2010) Establece consideraciones técnicas obligatorias para el reemplazo de fusibles LIRA en las cajas esquineras que aún los tengan y define un plazo máximo para cada empresa.
- **Cajas de Toma, Nota ENRE N° 94134/35/36** (Mayo de 2010) .- Establece consideraciones técnicas obligatorias para el reemplazo de fusibles LIRA en las cajas toma que aún los tengan y define un plazo máximo para cada empresa.
- **Escuelas, Nota ENRE 95458** (Agosto 2010) Establece la obligatoriedad de instrumentar un plan de recorridos anual específico de las instalaciones de las distribuidoras en la vía aledañas a escuelas, dentro del Plan 10 de su Sistema de Seguridad Pública (Resol ENRE N° 311/01)

/////	REALIZO	CONTROLO	APROBÓ
NOMBRE	Ing. Juan José Ruiz	L. Bengoechea	Ing. Nogues Lascano
FIRMA			
FECHA	Sept-2015	Sept-2015	Sept-2015